





BCJ 評定- RC0326-01

# 評 定 書

飯島鉄筋工業株式会社  
代表取締役 飯島 勉 様

財団法人 日本建築センター  
理事長 立 石 真



平成 22 年 1 月 13 日付けで、評定申し込みのあった下記の件について、当財団コンクリート構造評定委員会（委員長：林静雄）において慎重審議の結果、平成 22 年 3 月 17 日付け評定報告書（評定番号：BCJ 評定-RC0326-01）のとおり、本件は、申し込みの範囲において、本委員会ですらめた基準に照らし、妥当なものであると評定します。

なお、本評定書の有効期間は、平成 27 年 3 月 16 日までとします。

平成 22 年 3 月 17 日

## 記

1. 件 名 溶接閉鎖形「エスパーフープ 16」溶接継手工法（飯島鉄筋工業）
2. 継手の概要 種 類：SD295A、SD345  
呼 び 名：D10、D13、D16（SD295A、SD345）  
形 状：JIS G 3112（鉄筋コンクリート用棒鋼）に適合した異形棒鋼  
加工形状：矩形（正方形を含む）、台形、五角形、六角形、八角形、円形  
加工工場：東郷工場
3. 継手の性能 A 級（2007 年版建築物の構造関係技術基準解説書「鉄筋継手性能判定基準」による）

